



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, т/ф (8182) 65-14-94; E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)28-80-15; E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, дом 28, корп.1, тел. 8(8182) 69-39-49; E-mail: nadzorarh@yandex.ru

Предписание № 29/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1 (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 1), ОГРН 1022900538165, ИНН 2901042842, юридический адрес: 163045, Архангельская область, город Архангельск, ул. Комсомольская, д.5)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от «27» января 2020 года № 29 начальника отдела ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора г. Архангельска по пожарному надзору Семенова Дмитрия Алексеевича, ст. 6.1, 34, 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

“ 07 ”	февраля	20 20	г. с	14	час.	45	мин. до	16	час.	45	мин.	Продолжительность	02ч.00м.
“ 14 ”	февраля	20 20	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	01ч.00м.
“ 28 ”	февраля	20 20	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	01ч.00м.
“ 02 ”	марта	20 20	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	01ч.00м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня, 05 часов 00 минут
(рабочих дней; часов)

проведена проверка:

Свентиловым Артёмом Александровичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

здание школы по адресу: г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ СШ № 1 Старцевой Татьяной Германовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (далее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр. дисп. ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционируют в течении времени,	п. 3.9 НПБ 104-03 ч.1 ст. 84 Федерального закона № 123 – ФЗ	01.03.2021	

	необходимого для завершения эвакуации людей из здания (в ходе проведения испытаний установлено, что система звукового оповещения функционирует в течении определенного времени, а именно: звуковой сигнал осуществляется в течение трёх минут, после чего система пожарной сигнализации находится в тревожном режиме, но звуковое оповещение отсутствует)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – ФЗ № 123-ФЗ)		
2.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)	п.3.9 НПБ 104-03 п. 2, ст. 82, ст. 83, 84, п. 2 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ (п. 4.8 СП 6.13130.2009)	01.03.2021	
3.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. (далее ППР в РФ); ст. 82 ч. 2 ФЗ № 123-ФЗ п. 3.9 НПБ 104-03 п. 3.4 СП 6.13130.2009 ч. 4 ФЗ №123-ФЗ	01.03.2021	
4.	На объекте защиты не осуществляется хранение исполнительной документации и эксплуатационных документов на установки и системы противопожарной защиты (отсутствует проект на АУПС гаража и теплицы).	п. 61, п. 63 ППР в РФ; п.5.2.3, п. 1.5 РД 009-01-96	01.03.2021	
5.	Помещения не защищены установкой автоматической пожарной сигнализации: -кабинет заместителя директора по УВР (1-й этаж) - помещение раздевалки расположенной на первом этаже (помещение № 6 согласно технического паспорта) - помещение раздевалки расположенной на первом этаже (помещение № 12 согласно технического паспорта) Помещение медицинского кабинета расположенного на третьем этаже (помещение № 2 согласно технического паспорта)	п. 4. НПБ 110-03 п. 1.1, п. 1.2 Приложение А, пункт А3, п. А.4, табл. А1 п. 9, СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009;	01.03.2021	
6.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	п. 42 ППР в РФ	01.03.2021	

	необходимого для завершения эвакуации людей из здания (в ходе проведения испытаний установлено, что система звукового оповещения функционирует в течении определенного времени, а именно: звуковой сигнал осуществляется в течение трёх минут, после чего система пожарной сигнализации находится в тревожном режиме, но звуковое оповещение отсутствует)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – ФЗ № 123-ФЗ)		
2.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)	п.3.9 НПБ 104-03 п. 2, ст. 82, ст. 83, 84, п. 2 ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ (п. 4.8 СП 6.13130.2009)	01.03.2021	
3.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. (далее ППР в РФ); ст. 82 ч. 2 ФЗ № 123-ФЗ п. 3.9 НПБ 104-03 п. 3.4 СП 6.13130.2009 ч. 4 ФЗ №123-ФЗ	01.03.2021	
4.	На объекте защиты не осуществляется хранение исполнительной документации и эксплуатационных документов на установки и системы противопожарной защиты (отсутствует проект на АУПС гаража и теплицы).	п. 61, п. 63 ППР в РФ; п.5.2.3, п. 1.5 РД 009-01-96	01.03.2021	
5.	Помещения не защищены установкой автоматической пожарной сигнализации: -кабинет заместителя директора по УВР (1-й этаж) - помещение раздевалки расположенной на первом этаже (помещение № 6 согласно технического паспорта) - помещение раздевалки расположенной на первом этаже (помещение № 12 согласно технического паспорта) Помещение медицинского кабинета расположенного на третьем этаже (помещение № 2 согласно технического паспорта)	п. 4. НПБ 110-03 п. 1.1, п. 1.2 Приложение А, пункт А3, п. А.4, табл. А1 п. 9, СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.13130.2009;	01.03.2021	
6.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	п. 42 ППР в РФ	01.03.2021	

	конструкцией светильника (на чердаке).			
7.	Не определены категории (отсутствуют расчёты) по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях данных помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ, п. 2, 3, 4, 5 НПБ 105-03; п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1 СП 12.13130.2009, ст. 26, 27 ФЗ № 123-ФЗ.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Октябрьского, Соломбальского, Северного, и
Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области -
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

Свентилов Артём Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » марта 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СШ № 1 Старцева Татьяна Германовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » марта 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Старцева Татьяна Германовна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022