



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: arkh@29.rosпотребнадзор.ru;
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 104/пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«02» марта 2020 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора – Поздняковой Ириной Анатольевной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 104/2020 от 02.03.2020 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального учреждения «Город Архангельск» «Средняя школа № 1» (МБОУ СШ № 1), расположенного по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5; протоколов лабораторных исследований, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.4.10. Не оборудована лаборантская при кабинете биологии № 9.

п.п.4.25.,4.1. Количество санитарных приборов не соответствует гигиеническим нормативам: 1 унитаз на 43 мальчика (при нормативе 1 унитаз на 30 мальчиков), 1 унитаз на 23 девочки (при нормативе 1 унитаз на 20 девочек), 1 умывальная раковина на 55 мальчиков (при нормативе 1 умывальная раковина на 30 мальчиков), 1 писсуар на 388 мальчиков (при нормативе 1 писсуар на 30 мальчиков).

Количество санитарных узлов и санитарных приборов не соответствует проектному решению (технический паспорт на здание школы по адресу: г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 5, первоначальная инвентаризация от 21.09.1977 года, откорректировано по состоянию на 17.02.2003 года):

- на 3 этаже (левый блок) закрыт туалет для девочек, туалет для мальчиков, туалет для персонала – на месте туалетов оборудован кабинет бухгалтерии;

- на 2 этаже (левый блок) закрыт туалет для мальчиков, туалет для персонала – на месте туалетов оборудован один большой туалет для девочек, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря;

- в туалете мальчиков (правый блок) на 2 этаже вместо 3 унитазов оборудовано два унитаза;

- в туалете мальчиков (левый блок) на 1 этаже вместо 2 умывальных раковин оборудована одна умывальная раковина;

- в туалете девочек (левый блок) на 1 этаже вместо 2 умывальных раковин оборудована одна умывальная раковина, вместо 3 унитазов оборудовано два унитаза;

- в туалете мальчиков (правый блок) на 1 этаже вместо 2 умывальных раковин оборудована одна умывальная раковина;

- в туалете девочек (правый блок) на 1 этаже вместо 3 унитазов оборудовано два унитаза.

Обнаружено неисправное и с трещинами санитарно-техническое оборудование: в туалете для мальчиков при спортивном зале – трещина на крышке сливного бачка унитаза; в туалет для мальчиков на 1 этаже (правый блок) – трещины на унитазе; в туалете для мальчиков на 2 этаже (правый блок) – отсутствует рожок на писсуаре.

п.п.4.27.,8.1. Оборудованы умывальные раковины с подводом холодной воды в следующих помещениях (отсутствует горячее водоснабжение): в туалетах для мальчиков на 1,2 и 3 этажах, туалетах для девочек на 1,2 (правый блок) и 3 этажах; туалете персонала на 1 этаже, в кабинетах начальных классов № 1 (2 «Б» класс), № 2 (1 «Б» класс), № 3 (1 «А» класс), № 4 (2 «А» класс), № 5 (3 «А» класс), № 6 (4 «А» класс), № 7 (4 «Б» класс), № 8 (3 «Б» класс), № 12 (2 «В» класс), № 13 (3 «В» класс), № 14 (1 «В» класс), № 15 (4 «В» класс), в кабинете физики № 27, лаборантской кабинета физики №28, лаборантской кабинета химии № 28,

кабинете химии № 28, кабинете биологии № 9.

Не оборудована умывальная раковина с подводом холодной и горячей воды в кабинетах начальных классов № 31 (3 «Г» класс), № 30 (2 «Г» класс).

п.4.28. Выявлены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете информатики № 33 – частично облупилась краска на стене, в большом спортивном зале – выбоина в стене, в кабинете № 5 (3 «А» класс) – частично облупилась краска; в кабинете № 6 (4 «А» класс) – частично облупилась краска; в кабинете № 7 (4 «Б» класс) – частично облупилась краска, выбоина в стене тамбура при методическом кабинете № 29; в методическом кабинете № 29 – трещины на стенах; в кабинете географии № 18 – частично облупилась краска; в рекреации на 2 этаже (левый блок, напротив кабинета математики № 10) – частично облупилась краска.

Выявлены дефекты отделки поверхности потолка, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в рекреации на 2 этаже (левый блок, напротив кабинета математики № 10) – следы протечек, ржавые пятна.

п.4.29. Выявлены дефекты отделки поверхности пола: в кабинете № 31 (3 «Г» класс) – щель между стеной и линолеумом, в актовом зале – щели в линолеуме; в кабинете физики № 27 – отверстия в линолеуме; в кабинете № 15 (4 «В» класс) – отверстия в линолеуме; в кабинете русского языка и литературы № 17 – отверстия в линолеуме.

п.5.8. Лаборантская кабинета химии № 28 не оборудована вытяжным шкафом.

п.6.2. В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 12.02.2020 года № Ц-280/09, экспертным заключением от 14.02.2020 года № Ц-448/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в большом спортивном зале (фактически точка № 12 – 16,2+/-0,58 градусов С (на высоте 0,1 м, 1,1 м, 1,7 м), точка № 13 – 16,3+/-0,58 градусов С (на высоте 0,1 м, 1,1 м, 1,7 м) при нормативе 17-20 градусов С) не соответствуют гигиеническим нормативам.

п.6.8. В учебных кабинетах на момент проверки фрамуги не функционируют в кабинете № 5 (3 «А» класс), кабинете № 36 (1 «Г» класс), кабинете иностранного языка № 32, кабинете иностранного языка № 34, кабинете № 15 (4 «В» класс), кабинете иностранного языка № 35, кабинете русского языка и литературы № 17, кабинете географии № 18, кабинете математики № 19, кабинете русского языка и литературы № 21, кабинете истории № 22, кабинете русского языка и литературы № 23, кабинете иностранного языка № 25, кабинете математики № 10.

п.6.10. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета: в большом спортивном зале – 1 стекло составное, 1 – с трещиной, 1 – разбитое, с отверстием, в кабинете педагога-психолога – 1 стекло с трещиной и составное; в кабинете № 30 (2 «Г» класс) – 1 составное стекло, в кабинете № 36 (1 «Г» класс) – 3 стекла с трещинами; в кабинете русского языка и литературы № 17 – 2 составные стекла, 1 стекло с трещиной; в кабинете географии № 18 – 2 стекла с трещинами, 2 составных стекла; кабинете иностранного языка № 25 – 2 составных стекла, костюмерной – 1 стекло с трещиной.

п.7.2.4. В соответствии с протоколом измерения искусственной освещенности от 12.02.2020 года № Ц-281/09, экспертным заключением от 14.02.2020 года № Ц-447/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровень искусственной освещенности в кабинете № 7 (4 «Б» класс) (фактически точка № 1 – 676,33+/-62,54 лк, точка № 2 – 645,67+/-59,69 лк при нормативе 300-500 лк), в кабинете химии № 28 (фактически точка № 4 – 605,33+/-55,99 лк, точка № 5 – 683,33+/-63,15 лк, точка № 6 – 698+/-64,49 лк при нормативе 300-500 лк), в кабинете математики № 20 (фактически точка № 7 – 623+/-57,60 лк, точка № 8 – 629,67+/-58,24 лк, точка № 9 – 722,33+/-66,77 лк при нормативе 300-500 лк), малом спортивном зале (фактически точка № 13 – 135,33+/-10,44 лк, точка № 14 – 169,67+/-13,07 лк при нормативе 200 лк) не соответствует гигиеническим нормативам.

п.7.2.6. Классные доски, не обладающие собственным свечением, в кабинет информатики № 33, кабинете № 31 (3 «Г» класс), кабинете № 30 (2 «Г» класс), кабинете № 36 (1 «Г» класс) не оборудованы софитами.

п.7.2.9. Не проведена своевременная замена перегоревших ламп в следующих помещениях: в кабинете № 1 (2 «Б» класс) – 1 перегоревшая лампа (всего 12 светодиодных ламп); в кабинете № 36 (1 «Г» класс) – 4 перегоревшие лампы (всего 24 светодиодные лампы); в кабинете физики № 27 – 1 перегоревшая лампа (всего 15 светодиодных ламп); в кабинете № 13 (3 «В» класс) – 1 перегоревшая лампа (всего 12 светодиодных ламп), в кабинете музыки № 16 – 1 перегоревшая лампа в софитах (всего 2 люминесцентные лампы); в кабинете иностранного языка № 35 – 1 перегоревшая лампа в софитах (всего 2 люминесцентные лампы); в кабинете русского языка и литературы № 24 – 1 перегоревшая лампа (всего 12 светодиодных ламп), в кабинете иностранного языка № 25 – 1 перегоревшая лампа (всего 4 светодиодные лампы), костюмерная – 1 перегоревшая лампа (всего 4 люминесцентные лампы).

п.п.10.1.4.9. Площадь на одного учащегося составляет – 2,2 кв.м (1 «А» класс, кабинет № 3 – 48,2 кв. м, 22 человека), 1,7 кв.м (1 «Б» класс, кабинет № 2 – 47,1 кв.м, 28 человек), 1,9 кв.м (1 «В» класс, кабинет № 14 – 47,8 кв.м, 25 человек), 1,7 кв.м (1 «Г» класс, кабинет № 36 – 20,0 кв.м, 12 человек), 1,9 кв.м (2 «А»

Взз

класс, кабинет № 4 – 47,0 кв.м, 25 человек), 1,8 кв.м (2 «Б» класс, кабинет № 1 – 52,0 кв.м, 29 человек), 1,6 кв.м (2 «В» класс, кабинет № 12 – 47,4 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (2 «Г» класс, кабинет № 30 – 23,2 кв.м, 14 человек), 1,8 кв.м (3 «А» класс, кабинет № 5 – 47,8 кв.м, 31 человек), 2,3 кв.м (3 «Б» класс, кабинет № 8 – 51,8 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (3 «В» класс, кабинет № 13 – 48,1 кв.м, 29 человек), 2,4 кв.м (3 «Г» класс, кабинет № 31 – 24,3 кв.м, 10 человек), 1,7 кв.м (4 «А» класс, кабинет № 6 – 48,0 кв.м, 28 человек), 1,9 кв.м (4 «Б» класс, кабинет № 7 – 48,1 кв.м, 26 человек), 2,4 кв.м (4 «В» класс, кабинет № 15 – 48,1 кв.м, 20 человек) при нормативе не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

п.10.7. В соответствии с экспертным заключением от 07.02.2020 года № Ц-389/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено:

Расписание составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и требований шкалы трудности учебных предметов. Распределение учебной нагрузки по ранговой шкале трудности в течение дня не соответствует гигиеническим нормативам: 1б, 1в, 1г классы: в 1 б классе наиболее трудный предмет - русский язык (7 баллов) проводится на 1 уроке в пятницу, в 1в, 1г классах - на 1 уроке во вторник; 2а, 2в классы: во 2а классе наиболее трудный предмет проводится на 1 уроке во вторник - русский язык (7 баллов), во 2а классе - на 1 уроке в среду, пятницу; 3а, 3б, 3в, 3г классы: в 3а, 3б классах наиболее трудный предмет - русский язык (7 баллов) проводится на 1 уроке в четверг, в 3в классе - на 1 уроке в понедельник; в 3г классе наиболее трудный предмет - английский язык (7 баллов) проводится на 1 уроке во вторник; 4а, 4б, 4в классы: в 4а, 4б классах наиболее трудный предмет - русский язык (7 баллов) проводится на 1 уроке в понедельник и среду, в 4в классе наиболее трудный предмет - русский язык (7 баллов) проводится на 1 уроке в четверг, математика (8 баллов) - на 1 уроке в среду; 5а, 5б классы: в 5а классе наиболее трудный предмет - английский язык (9 баллов) проводится на 1 уроке в понедельник и среду, в 5б классе - на 1 уроке в среду и четверг; 6а, 6б классы: в 6а, 6б классах наиболее трудный предмет - русский язык (12 баллов) проводится на 1 уроке в пятницу.

п.п.11.8., 11.9. (п. 18 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.п.8.3., 11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»)

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 14.02.2020 года № Ц-442/164:

- не представлена 1 ЛМК (дворник – Гладких Н.В.);

- отсутствуют сведения о прохождении ФОГ у 4 сотрудников: Иванова Е.Н. (педагог-психолог), Лысова А.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шумкова Н.И. (учитель математики);

- отсутствуют сведения об иммунизации против кори у 7 сотрудников: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Волова А.А. (заместитель директора по УВР), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик);

- отсутствуют сведения об иммунизации против гепатита В у 8 сотрудников: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Осоловская Т.П. (документовед), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик), Шумкова Н.И. (учитель математики);

- отсутствуют сведения об иммунизации против дифтерии, столбняка у 14 сотрудников: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Гладкая Т.А. (сторож), Мысов А.А. (сторож), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Попова А.С. (учитель английского языка), Поспелова И.В. (учитель истории, обществознания), Ремизова И.Н. (учитель химии), Суwegeина А.В. (учитель начальных классов), Фатхулин Р.Р. (сторож), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик), Шумкова Н.И. (учитель математики);

- отсутствуют сведения об иммунизации против гриппа у 11 сотрудников: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Бутова Е.А. (учитель русского языка и литературы), Гладкая Т.А. (сторож), Ильина А.В. (учитель технологии), Макачук А.Л. (учитель начальных классов), Поспелова И.В. (учитель истории, обществознания), Ремизова И.Н. (учитель химии), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик);

- отсутствуют сведения об иммунизации против краснухи у 2 сотрудников: Бова К.В. (учитель музыки),



Нехорошкова М.А. (учитель английского языка).

п.12.1. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-392/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено, что контейнер для сбора мусора не имеет крышки.

В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-391/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено, что контейнер для сбора мусора не имеет крышки.

п.13.1. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-392/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» не организованы мероприятия, препятствующие миграции грызунов, а именно: допущено захламление подвала (при входе слева) строительным мусором (железо), площадь захламления ориентировочно 2 кв.м.

В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-391/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» не организованы мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: допущено захламление подвала (при входе слева) строительным мусором (железо), площадь захламления ориентировочно 2 кв.м.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п.2.8. Количество учащихся – 757 человек, все обучаются в 1 смену. В обеденном зале оборудовано 120 посадочных мест, площадь обеденного зала – 138,3 кв.м. Не обеспечена посадка всех обучающихся в обеденном зале в течение 3-х перемен (из расчета рекомендуемой площади 0,7 кв.м. на одно посадочное место).

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:

п.3.11. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-392/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ СШ № 1 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: не выполняются работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах, прилегающей территории, а именно: допущено захламление подвала (при входе слева) строительным мусором (железо), площадь захламления ориентировочно 2 кв.м; контейнер для сбора мусора не имеет крышки.

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

п.4.3. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-391/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здании МБОУ СШ № 1 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: не соблюдаются мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: допущено захламление подвала (при входе слева) строительным мусором (железо), площадь захламления ориентировочно 2 кв.м.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 1», расположенного по адресу: 163000, Архангельская область, г.Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**прекратить выявленные нарушения
путём выполнения следующих требований:**

1. Оборудовать лаборантскую при кабинете биологии № 9.
2. Восстановить предусмотренные по проекту санитарные узлы на 3 этаже (левый блок) и обеспечить предусмотренное по проекту санитарно-техническое оборудование в санитарных узлах: туалете мальчиков (правый блок) на 2 этаже – 3 унитаза, в туалете мальчиков (левый блок) на 1 этаже – 2 умывальные раковины; в туалете девочек (левый блок) на 1 этаже – 2 умывальные раковины, 3 унитаза; в туалете мальчиков (правый блок) на 1 этаже – 2 умывальные раковины; в туалете девочек (правый блок) на 1 этаже – 3 унитаза.
3. Отремонтировать или заменить неисправное и с трещинами санитарно-техническое оборудование: в туалете для мальчиков при спортивном зале – трещина на крышке сливного бачка унитаза; в туалет для мальчиков на 1 этаже (правый блок) – трещины на унитазе; в туалете для мальчиков на 2 этаже (правый блок) – отсутствует рожок на писсуаре.
4. Обеспечить подвод холодного и горячего водоснабжения к умывальным раковинам в туалетах для мальчиков на 1,2 и 3 этажах, туалетах для девочек на 1,2 (правый блок) и 3 этажах; туалете персонала на 1 этаже, в кабинетах начальных классов № 1 (2 «Б» класс), № 2 (1 «Б» класс), № 3 (1 «А» класс), № 4 (2 «А» класс), № 5 (3 «А» класс), № 6 (4 «А» класс), № 7 (4 «Б» класс), № 8 (3 «Б» класс), № 12 (2 «В» класс), № 13 (3 «В» класс), № 14 (1 «В» класс), № 15 (4 «В» класс), в кабинете физики № 27, лаборантской кабинета физики № 28, лаборантской кабинета химии № 28, кабинете химии № 28, кабинете биологии № 9.
5. Оборудовать умывальные раковины с подводом холодного и водоснабжения в кабинетах начальных классов № 31 (3 «Г» класс), № 30 (2 «Г» класс).
6. Провести ремонт стен с устранением повреждений поверхности: в кабинете информатики № 33, в большом спортивном зале, в кабинете № 5 (3 «А» класс); в кабинете № 6 (4 «А» класс); в кабинете № 7 (4 «Б» класс), в тамбуре при методическом кабинете № 29; в методическом кабинете № 29; в кабинете географии № 18; в рекреации на 2 этаже (левый блок, напротив кабинета математики № 10).
7. Провести ремонт потолка с устранением повреждений поверхности: в рекреации на 2 этаже (левый блок, напротив кабинета математики № 10).
8. Провести ремонт пола с устранением повреждений поверхности: в кабинете № 31 (3 «Г» класс), в актовом зале; в кабинете физики № 27; в кабинете № 15 (4 «В» класс); в кабинете русского языка и литературы № 17.
9. Оборудовать вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии № 28.
10. Привести параметры микроклимата по температуре воздуха в большом спортивном зале в соответствие с гигиеническими нормативами.
11. Обеспечить функционирование фрамуг в кабинете № 5 (3 «А» класс), кабинете № 36 (1 «Г» класс), кабинете иностранного языка № 32, кабинете иностранного языка № 34, кабинете № 15 (4 «В» класс), кабинете иностранного языка № 35, кабинете русского языка и литературы № 17, кабинете географии № 18, кабинете математики № 19, кабинете русского языка и литературы № 21, кабинете истории № 22, кабинете русского языка и литературы № 23, кабинете иностранного языка № 25, кабинете математики № 10.
12. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в большом спортивном зале, в кабинете педагога-психолога; в кабинете № 30 (2 «Г» класс), в кабинете № 36 (1 «Г» класс); в кабинете русского языка и литературы № 17; в кабинете географии № 18; кабинете иностранного языка № 25, костюмерной.
13. Привести уровень искусственной освещенности в кабинете № 7 (4 «Б» класс), в кабинете химии № 28, в кабинете математики № 20, малом спортивном зале в соответствии с гигиеническими нормативами.
14. Оборудовать софитами классные доски, не обладающие собственным свечением, в кабинете информатики № 33, кабинете № 31 (3 «Г» класс), кабинете № 30 (2 «Г» класс), кабинете № 36 (1 «Г» класс).
15. Провести замену перегоревших ламп в кабинете № 1 (2 «Б» класс); в кабинете № 36 (1 «Г» класс); в кабинете физики № 27; в кабинете № 13 (3 «В» класс), в кабинете музыки № 16; в кабинете иностранного языка № 35; в кабинете русского языка и литературы № 24, в кабинете иностранного языка № 25, костюмерной.
16. Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий (кабинеты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8, 12,13,14,15,30,31,36).
17. В соответствии с экспертным заключением от 07.02.2020 года № Ц-389/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» составить расписание с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и требований шкалы трудности учебных предметов в 1-6 классах.
18. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 14.02.2020 года № Ц-442/164 представить личные медицинские книжки со сведениями:



- представить ЛМК дворника Гладких Н.В.;
 - о прохождении ФОГ: Иванова Е.Н., Лысова А.А., Чеснокова Н.О., Шумкова Н.И.;
 - об иммунизации против кори: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Волова А.А. (заместитель директора по УВР), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик);
 - об иммунизации против гепатита В: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Осоловская Т.П. (документовед), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик), Шумкова Н.И. (учитель математики);
 - об иммунизации против дифтерии, столбняка: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Гладкая Т.А. (сторож), Мысов А.А. (сторож), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка), Попова А.С. (учитель английского языка), Поспелова И.В. (учитель истории, обществознания), Ремизова И.Н. (учитель химии), Суwegeина А.В. (учитель начальных классов), Фатхулин Р.Р. (сторож), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик), Шумкова Н.И. (учитель математики);
 - об иммунизации против гриппа: Амосов А.С. (учитель физики), Блинова К.Ю. (учитель-дефектолог), Бутова Е.А. (учитель русского языка и литературы), Гладкая Т.А. (сторож), Ильина А.В. (учитель технологии), Макачук А.Л. (учитель начальных классов), Поспелова И.В. (учитель истории, обществознания), Ремизова И.Н. (учитель химии), Филипович М.А. (уборщик служебных помещений), Чеснокова Н.О. (учитель английского языка), Шадрина М.В. (гардеробщик);
 - об иммунизации против краснухи: Бова К.В. (учитель музыки), Нехорошкова М.А. (учитель английского языка).
19. Обеспечить посадку всех обучающихся в обеденном зале в течение 3-х перемен из расчета площади не менее 0,7 м² на одно посадочное место.
20. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-392/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» организовать мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ СШ № 1 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5, а именно:
- не допускать захламление подвала школы;
 - обеспечить наличие крышки на контейнере для сбора мусора.
21. В соответствии с экспертным заключением от 10.02.2020 года № Ц-391/164 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» организовать мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здании МБОУ СШ № 1 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно:
- не допускать захламление подвала школы;
 - обеспечить наличие крышки на контейнере для сбора мусора.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «20» октября 2021 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде в срок до «21» октября 2021 года (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
(должность)

(подпись)

Позднякова Ирина Анатольевна
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:
«02» марта 2020 года
(дата)

Директор МБОУ СШ № 1
Старцева Татьяна Германовна
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Старцева Татьяна Германовна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022